



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области
СУЗДАЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Ленина, д. 65, г. Суздаль, 601293
Тел./факс: (49231) 2-07-35

Директору ГБПОУ ВО «Суздальский
индустриально-гуманитарный колледж»

Малашкину В.В.

10.08.23 № 4-ОА-23

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной
безопасности

Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения в образовательном учреждении района требований законодательства о пожарной безопасности, ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии с ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» устанавливаются требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

При проверке 10.08.2023 ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» расположенного по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.50 установлено следующее.

В нарушение п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации

АБ* 105746

от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правила), инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям главы 18 указанных Правил.

В нарушение п. 5 Правил, планы эвакуации людей при пожаре во всем учебном заведении не соответствует ГОСТ 34428-2018.

В помещении класса мастерской расположенной на 2 этаже, не оборудованы и не защищены пожарными извещателями системы автоматической пожарной сигнализации, что нарушает п.4.4 СП 486.1311500.2000

Выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности нарушают права граждан на безопасное нахождение на территории образовательного учреждения ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» и могут повлечь за собой причинение вреда здоровью обучающихся.

Вышеуказанное стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж», а также в связи с отсутствием должной требовательности и ослаблением контроля за их работой со стороны руководителя ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению их впредь.

О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить межрайонную прокуратуру.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Суздальскую межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копий приказов о наказании виновных лиц.

И.о. межрайонного прокурора
младший советник юстиции



А.В. Перегончук



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области
СУЗДАЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Ленина, д. 65, г. Суздаль, 601293
Тел./факс: (49231) 2-07-35

Директору ГБПОУ ВО «Суздальский
индустриально-гуманитарный колледж»

Малашкину В.В.

10.08 23 № 4-02-2023

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения

Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения в образовательном учреждении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ходе которой выявлены многочисленные нарушения.

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Согласно ст. 41 указанного Федерального закона охрана здоровья обучающихся включает в себя, кроме прочего, организацию питания обучающихся; организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Частью 4 данной статьи установлено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:

- 1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- 2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

АБ* 105747

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии с ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается в том числе, посредством профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой; выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности; обязательного подтверждения соответствия продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

В соответствии с требованиями ст. 28 Закона в образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

При проверке ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» расположенного по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.50 установлено следующее.

На момент проверки, имеются дефекты стен и потолка в помещении спортивного зала, кабинете библиотеки, кабинете физики, кабинете №12, указанное нарушает требования п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Вместе с тем, в кабинете №5 в раздевальном помещении, кабинете №12, спортивном зале, рекреации 1 этажа, около кабинета химии, а также при входе в образовательное учреждение имеются дефекты покрытия пола, что нарушает п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

В кабинете лаборатории по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей имеются дефекты и повреждения учебных столов, одновременно с этим установлено использование табуреток и скамеек, вместо стульев, что нарушает п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Кроме того, в помещении спортивного зала отсутствует вентиляция, указанное нарушает требования п. 2.7.1 3 СП 2.4.3648-20.

Выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства нарушают права граждан на безопасное нахождение на

территории образовательного учреждения ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» и могут повлечь за собой причинение вреда здоровью воспитанников.

Вышеуказанное стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж», а также в связи с отсутствием должной требовательности и ослаблением контроля за их работой со стороны руководителя учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению их впредь.

О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить межрайонную прокуратуру.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Суздальскую межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копий приказов о наказании виновных лиц.

И.о. межрайонного прокурора
младший советник юстиции

А.В. Перегончук